

# LARVIK CAMPINGPLASS FORENING

## Internkontroll sjekkliste

Til eiere av campingvogner på campingplassen

Sjekkliste for egenkontroll av elektriske installasjoner i campingvogn med/uten fortelt

Viser til forskrifter for elektriske anlegg Jf §FEL 9

Punkt	Tekst	Skriv Ja/Nei
1.	Kabelen til min campingvogn er av godkjent type og tverrsnitt. (HO7 og tverrsnitt 3x2,5 mm <sup>2</sup> )	
2.	Alle stikkontakter og skjøteledninger er med jord	
3.	Ved nedgravd kabel skal denne være beskyttet med rør.	
4.	Kabelen er kortest mulig og uten synlige skader	
5.	Tilførselskabelen til vognen er uten skjøter/kontakter fra stolpe til vogn.	
6.	Støpsel eller kontakter er uten brente merker eller skader	
7.	Bevegelige ledninger er uten skader på isolasjonen.	
8.	Jeg er kjent med merkingen av plassens strømstyrte jordfeilbrytere og sikringer (en feil på din vogn kan gi utkobling av andre)	
9.	Hvis det er skjøteledninger i fortelt og inne i campingvognen skal disse være av min. tverrsnitt 1,5 mm <sup>2</sup> og kun brukes under tilsyn.	
10.	Det er utført faste elektrisk installasjon i campingenheten (fortelt, uteplass, vogn). Dette arbeidet er utført og dokumentert av installatør. Samsvarserklæring er vedlagt, ved endringer vil ny samsvarserklæring sendes til eier av campingplassen	
11.	Det er <u>ikke</u> utført fast elektrisk installasjon i campingenheten. Blir det på et senere tidspunkt utført fast installasjon vil jeg uoppfordret sende inn nytt internkontroll skjema og samsvarserklæring.	
12.	Det er pulverapparat og røykvarsler i vogn. Er det satt opp isolert fortelt skal det være røykvarsler i både campingvogn og fortelt, disse to skal da være sammenkoblet. Vi anbefaler gassvarsling men dette er ikke et krav foreløpig.	

**Du som eier/bruker av campingvognen er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid.**

Dette skjema er en del av intern kontrollsystemet og skal leveres **når det er svart på alle punkter**. Vi kan være behjelpelige med navn på installatørfirma.

Plassnummer :

Navn på eier (blokkbokstaver) :

Jeg har lest og er kjent med spørsmålene som er stilt ovenfor

Dato / Signatur : /